ANALYSERAPPORT 586087

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 08.10.2026
Bilag:

Vindum Vandværk amba
Vindumvej 48
8850 Bjerringbro
Flemming Rasmussen

LAB nr:	26-30682, Prøve nr. 729576	**Prøvetager:**	LDF/LBJ, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol E	**Prøvetagningsperiode:**	23.09.2026 10:31 - 23.09.2026 10:43
Prøvested:	Vindum Vandværk - Jupiter 64407	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	23.09.2026 - 08.10.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**9.4**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.4**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	**56**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
NVOC	**0.6**	mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	**0.037**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	**<0.001**	mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Nitrat	**0.6**	mg/L	-	50		0.3	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	**<0.001**	mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS/EN 26777:2003	10%
Ilt	**11.5**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN/ISO 5814:2012	10%
Hårdhed	**13.8**	°dH	-	-		0.05	Beregning	10%
Nikkel	**9.90**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Calcium	**90.5**	mg/L	-	200		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	**4.76**	mg/L	-	50		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Arsen	**0.33**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11
Kimtal 22°C	**2**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Aggressiv CO2	**<5**	mg/L	-	2		5	M-0004 DS 236	10%
Bicarbonat HCO3	**177**	mg/L	-	-		0.5	M-0006 DS 256	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Vindum Vandværk amba
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Viborg Kommune Teknik & Miljø

Nørresundby d. 08.10.2026

Trine Korsbæk Thomsen, Reviewer

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.